

Nummer	21-001283-PR20 (NW-K08-0209-de-01)
Inhaber	ISO-Chemie GmbH Röntgenstr. 12 73431 Aalen Deutschland
Produkt	Imprägniertes Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff
Bezeichnung	ISO BLOCO BG1
Details	Material: Polyurethan-Weichschaum Imprägnat: auf Acrylatbasis Klebefläche: einseitig selbstklebend, auf Acrylatbasis
Besonderheiten	Abweichungen zu den Anforderungen (erweiterter Anwendungsbereich) siehe Tabelle 1 auf Blatt 2.
Gültigkeit	Der Nachweis ist 5 Jahre bis zum 21.12.2025 gültig.

Ergebnis *)

Die Bewertung-/ Bezeichnung als imprägniertes Fugendichtungsband ist möglich für nachfolgende Beanspruchungsgruppe nach DIN 18542 : 2020-04.

Fugendichtungsband DIN 18542 – BG 1


(Anforderung und Einzelergebnisse siehe Blatt 2)

ift Rosenheim

26.03.2021



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung



Martin Heßler, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Bauteilprüfung


Grundlagen

DIN 18542:2020-04
Imprägnierte Fugendichtungs-
bänder aus Schaumkunststoff zur
Abdichtung von Außenwandfugen
– Anforderungen und Prüfung

Prüfbericht: 20-001119-PR02 PB-
K08-0209-de-01 vom 21.12.2020

ift Produktzertifizierung QM 304
Vertrag Nr. 159 6017301 vom
25.09.2006

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen und die
Übereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/
beschriebenen Probekörper. Die
Prüfung ermöglicht keine Aussage
über weitere leistungs- und quali-
tätsbestimmende Eigenschaften
des vorliegenden Produkts.

*) Entscheidungsregel: Für die
Bewertung der Konformität wur-
den die ermittelten Messergeb-
nisse als fehlerfreie Werte ange-
nommen.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumentati-
onen". Das Dokument darf nur
vollständig veröffentlicht werden.

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: A04-67A1F