

RECEIVED

15 DEC. 2015

iBMB MPA
TU BRAUNSCHWEIG

Institut für Baustoffe, Materialprüfanstalt
Massivbau und Brandschutz für das Bauwesen

Materialprüfanstalt für das Bauwesen · Beethovenstr. 52 · D-38106 Braunschweig

Tyco Building Services Products B.V.
Herrn van Midwoud
Kopersteden 1 - P.O. Box 198
7500 AD Enschede
Niederlande

Schreiben

20893/2015

Unsere Zeichen: (2100/932/15)-CM
Kunden-Nr.: 7569
Sachbearbeiter: Maertins
Abteilung: BS
Kontakt: 0531-391-8265
@ibmb.tu-bs.de

Ihre Zeichen: van Midwoud, Johan
[Jvanmidwoud@tyco-bspd.com]

Ihre Nachricht vom: -

Datum: 25.11.2015

Gültigkeit des Prüfberichtes Nr. (3594/9014)-CM vom 15.11.2005

Sehr geehrter Herr van Midwoud,

auf Grund Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die in dem o.g. Prüfbericht Nr. (3594/9014)-CM vom 15.11.2005 gemachten Aussagen zum Brandverhalten von auf zentrischen Zug belasteten Tyco Rohrschellen STANDARD (3 Spannbereiche 14 – 17 mm bis 4“), **in Verbindung mit Gewindestangen** (Dimensionen $\geq$ M8, Festigkeitsklasse $\geq$ 4.8)

▪ **STANDARD Typ R / Typ N / Typ S / Typ P**

bei einer Brandbeanspruchung nach der **Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemäß DIN EN 1363-1 : 1999-10** bis zum 14.11.2020 weiterhin Gültigkeit besitzen.

Der o.g. Prüfbericht in Verbindung mit dieser Verlängerung ersetzt nicht einen Nachweis nach dem deutschen bauaufsichtlichen Verfahren (abZ, abP, ETA).

Mit freundlichen Grüßen

i. A.
ORR Dr.-Ing. Blume
Fachbereichsleiter

i. A.
Dipl.-Ing. Maertins
Sachbearbeiter

Dieses Dokument darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Übersetzungen dieses Dokuments müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten. Dokumente ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. Dieses Dokument wird unabhängig von erteilten bauaufsichtlichen Anerkennungen erstellt und unterliegt nicht der Akkreditierung.

Materialprüfanstalt (MPA)
für das Bauwesen
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig

Fon +49 (0)531-391-5400
Fax +49 (0)531-391-5900
info@mpa.tu-bs.de
www.mpa.tu-bs.de

Norddeutsche LB Hannover
IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50
BIC: NOLADE2H
USt.-ID-Nr. DE183500654
Steuer-Nr.: 14/201/22859

Notified body (0761-CPR) - Bauaufsichtlich anerkannt und
notifiziert für Prüfung, Überwachung, Inspektion und
Zertifizierung. Akkreditiert als Prüf- und Kalibrierlaboratorium
nach ISO/IEC 17025, Inspektionsstelle nach ISO/IEC 17020
und Zertifizierungsstelle nach ISO/IEC 17065.